

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Покров _____
(місце складання)

№ 919

від «10» 07 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Старший майстер СТО Підпорний Володимир Володимирович та слюсарі служби ТО Авраменко Геннадій Володимирович та Дядюра Наталія Миколаївна ,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 6 вул. Вербицького м. Покров

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовідів):

- 1) Ремонтні та виконані
- 2) Оновлення газопроводів.
- 3) Газові труби проходять повз басейн.
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідів та строки їх виконання:

Усунути виявлені недовіди в трьох місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гіднорський В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

10.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)