

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм. Самар
(місце складання)№ 1072від «22» 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Нецерет В.В., слюсар Радченко Є.Є., слюсар Орехов А.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12Дя. Молодича, с-ще МеліоративнеЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 5 шт.2) Відсутній акт перевірки та промивання ДБК3) Випотради на газопроводі4) 5) 6) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та промивання ДБК - термін складує
Збрати випотрадики від газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.07.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)