

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Самар

(місце складання)

№ 1026від « 14 » 07 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО

слюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М., слюсар Красніков Є.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17вд. Молодіжна, с-ще. Меліоративне.За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 16 шт.2) Не пофарбований газопровід.3) Висхідний акт перевірки та ухвалення ДБК4) Кабель на газопроводі5) Закріплення пристроїв потребує замін.6) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:Поправити газопровід - термін з місця.Надати акт перевірки та ухвалення ДБК - термін виступуЗібрати кабель від газопроводу.Замінити закріплення пристроїв - термін з місця.Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Чашкін Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)14.07.2026р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)