

АКТ №ВБСГ/Д/А/05/ 1252-08/2026

No 411

Від «04» 08 2026 року

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) вул.Українська буд.

За результатами обстеження виявлено наступні недолік (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити промаркування газопроводу
- 2) надати акт перевірки димових та вентиль-
ційних каналів
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути нероділки у 3х місячній термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Яковенко Ю.А. _____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.08.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)