

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Самар

(місце складання)

№ 1290від «13» 08 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТОслюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М., слюсар Красніков Є.О.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2вза. Орієнтовна; а. ПеревіркиЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 6 шт.2) Відсутній акт перевірки та очищення ДБК.3) Не пороблено газопровід.4) Кабель на газопроводі.5) Випрогради на газопроводі.6) Закріплення пристроїв потребує замін.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:Надати акт перевірки та очищення ДБК - термін 3 тижнівПоробити газопровід - термін 3 тижнівЗробити кабель від газопроводу - термін 3 тижнівВипрогради придати від газопроводу - термін 3 тижнівЗакріпити закріплення пристроїв - термін 3 тижнів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В.(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)13.08.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)