

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

с-ще Софіївка
(місце складання)

«10» серпня 2026 року

майстер СТО Бондаренко Т.А., слюсар ЕРГУ 5р. Кирикилиця В.В. Кобець І.В.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

Дніпропетровська обл., Криворізький р-н., с-ще Софіївка, вул. Лікарняна, буд. 21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акт ДВК
- 2) Пофарбувати газопровід,
- 3) Виявлянно 2 витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в трьохмісячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Бондаренко Т.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.08.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надаю

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)