

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм. Самар
(місце складання)№ 1215від « 05 » 08 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Берега К.О., слюсар Решетняк Ю.М.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 50Дя. Центральна; с. Київська (Черкаська ТГ)За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 2 шт.2) Відсутній акт перевірки та прохідності ДБК3) Частково не подарбований газопровід4) Набрав на газопроводі5) Поголов'я ДБК потребує опломбовування6) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:Надати акт перевірки та прохідності ДБК - термін 1 місяцьПодарбувати газопровід - термін 3 місяціЗібрати набрав біля газопроводу - термін 3 місяціОпломбувати поголов'я ДБК - термін 3 місяціОрієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В. Дя
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)05.08.26р.
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)