

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Самар

(місце складання)

№ 1206.від «04» 08 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО

слюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19
Буд. Центральна, с. Миронівська (Перемисська ТГ)За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 3 шт.2) Відсутній акт перевірки та промивання ДБК.3) Частково не пофарбований газопровод.4) Наблюд на газопроводі.5) Оголовок ДБК потребує огінку та турбота.6) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:Надати акт перевірки та промивання ДБК - термін тижня
Пофарбувати газопровід - термін 3 місяці
Зняти наблюд від газопроводу - термін 3 місяці
Огінкувати оголовок ДБКОрієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В. Д.В.(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)08.08.26р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)