

АКТ №ВБСГ/Д/А/05/ 1459 -09/2026
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Від « 04 » 09 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт сл. Козюк А.В. сл. Петренко В.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) вул. Шевченка буд. 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недолік (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити державання програму
- 2) надати акт перевірки дипломних та венчурних каналів
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у 3х місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Яковенко Ю.А. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)