

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм. Самар
(місце складання)№ 1413від «03» 09 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Нещерет В.В., слюсар Радченко Є.Є.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9
буд. Орловського; м. ПерещепинськеЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 6 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та протиущення ДБК
- 3) Не погодження з газопроводу
- 4) Кабель на газопроводі
- 5) Відсутній гідроелектрична прокладка на опорі газопроводу
- 6) Сучасна антена закріплена на оголов'ї ДБК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та протиущення ДБК - термін 3 місяці
Погодити газопроводу - термін 3 місяці
Прибрати кабель від газопроводу - термін 3 місяці
Встановити гідроелектричну прокладку на опорі - термін 3 місяці
Прибрати сучасну антену з оголов'я ДБК - термін 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)03.09.26
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)