

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Самар

№ 1597від «23» 09 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Снесарев В.В., слюсар Шишков Я.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15

б-а Смена; и Перевіщення.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 2 шт.

2) Відсутній акт перевірки та прочищення ДБК

3) Наклад на газопровід

4) Огляд ДБК потребує актуалізації

5)

6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та прочищення ДБК - термін 1 місяць.
Прибрати наклад на газопровід - термін 3 місяці
Оновити огляд ДБК - термін 3 місяці.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

23.09.2026
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)