

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Самар

(місце складання)

№ 1491від «14» 09 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Снесарев В.В., слюсар Шишков Я.О., слюсар Радченко Є.Є.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20
вд. Шевченка; м. Переценькине

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 2 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та промивання ДБК
- 3) Частково не пофарбований газопровід.
- 4) Кабель як газопровід
- 5) Оголовок ДБК потребує огінку та турботаки.
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та промивання ДБК - термін 1 місяць
Попередити газопровід - термін 3 місяці
Прибрати кабель від газопроводу - термін 3 місяці
Огінку та турботаки оголовка ДБК - термін 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.09.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)