

АКТ № ВБСГ/Д/А/08/ 1512-09/2026
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

П'ятихатська ділянка
(місце складання)

№ 46

Від « 09 » вересня 2026 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № _____,

працівником(ами) виконавця робіт Гриш В.О. с.р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

буд. № 350 вул. Привокзальна м. П'ятихатки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Дропи на газопроводі
- 2) захищено газопровід
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути несправність в 3^х місяцях терміну

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сергеева С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.09.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)