

АКТ № ВБСГ/Д/А/06/1564-09/2026
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с-ще Божедарівка
 (місце складання)

№ 29

від «15» 09 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
 виконавця робіт Цівабий В.В., Михайліченко А.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
 № Бул. Виконкошівська, буд. 30а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу;
- 2) убрати дріоти біз газопроводу;
- 3) відсутній акт перевірки АВА

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки в 3-х місячний термін п.1, 2

- усунути недоліки в місячний термін — п.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
 • підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ляшенко П.М. 15.09.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
 У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)