

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс-ще Царичанка
(місце складання)№ 1546від « 16 » 09 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Рудич В.І., слюсар Габ Є.В.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48,
вч. мостова, с-ще ЦаричанкаЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 3 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та промищення ДВН.
- 3) На ДВН закріплені шумоізоляційні антени.
- 4) Відсутній вільний доступ до газопроводу (в квартирі №8 захищений гіпсокартоном).
- 5) Відсутній вільний доступ до запірного пристрою (в квартирі №8 захищений гіпсокартоном).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки та промищення ДВН - 1 місяць.
- 2) Прибрати шумоізоляційні антени з ДВН - 1 місяць.
- 3) Зробити вільний доступ до газопроводу в квартирі №8 - 2 тижні.
- 4) Зробити вільний доступ до запірного пристрою в квартирі №8 - 2 тижні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця) Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Губенко С.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)16. 09. 2026
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)