

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс-ще. Магдалинівка
(місце складання)№ 1560від «17» 09 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Живодьор В.В., слюсар Горпинич В.В.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64/в,
вул.Цейтлинська, с.Котове

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунено негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 1 шт.
- 2) Відсутність етикетки на вхідній газовій трубі
- 3) Не надфарбований газопровід
- 4) Врешт біля газопроводу
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути некорекцію з-х місцевих Терміне
Нарати акт перевірки та прочистки газової мережі -
11.09.2026Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сирота Ю.П. 17
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

17.09.2026
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)