

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм. Самар
(місце складання)№ 1639від «01» 10 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М., слюсар Красніков Є.О.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 59
г.п. Кашауєва, м. ПерещепинЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 2 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та промивання ДВК
- 3) Не подарбований газопровід.
- 4) Наблюд на газопровід
- 5) Опорови ДВК небезпечні для нагромадження.
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Недати акт перевірки та промивання ДВК - термін 3 місяці
Подарбовувати газопровід - термін 3 місяці
Прибрати наблюд ліх газопровода - термін 3 місяці
Обезпечити опорови ДВК - термін 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця) Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)01.10.2026
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)