

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм. Самар
(місце складання)№ 1749від «09» 10 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М., слюсар Красніков Є.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10бул. Зоржів Преміа, с. Степове.За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 3 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та прийняття ДБК
- 3) Не подарбований газопровід.
- 4) Кабель на газопровіді
- 5) Оголовок ДБК потребує опублікування
- 6)
- 7)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та прийняття ДБК - термін 1 місяць
подарбувати газопровід - термін 3 місяці
прибрати кабель від газопроводу - термін 3 місяці
опублікувати оголовок ДБК - термін 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця) Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)09.10.2026
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)